

Grille de classification des aléas affectant le réseau de transport

Description des aléas	Conséquences sur les utilisateurs du réseau	Occurrence ou illustration	Anomalie importante	Incident Notable	Incident sévère	Incident majeur	Incident généralisé	Ecroulement
			A	B	C	D	E	F
			Aléas pris en compte dans les règles normales d'exploitation de RTE		Aléas très improbables relevant des dispositifs de sauvegarde..			
Ecart de performance d'un composant du système électrique sans impact immédiat sur le niveau de sûreté	Réduites, coupures très peu probables	Quelques cas par an	X					
Mises hors tension localisées d'un nombre restreint de lignes THT	Réduites, coupures peu probables	- de 5 cas par an	X					
Arrêt d'un volume de production compris entre 1 500 et 3 000 MW	Réduites, coupures très peu probables	- de 1 cas par an	X					
Ecart de performance d'un composant du système électrique impactant le niveau de sûreté	Modérées, coupures éventuelles	- de 3 cas par an		X				
Mises hors tension concomitantes de plusieurs lignes THT sur une zone	Limitées, coupures éventuelles	- de 2 cas par an		X				
Arrêt d'un volume de production supérieur à 3 000 MW réparti sur plusieurs sites	Limitées, coupures peu probables	1 seul cas observé / 3 dernières années		X				
Ecart de performance d'un composant du système électrique impactant fortement le niveau de sûreté	Modérées à Importantes, coupures possibles	Perte totale des fonctions d'observation du réseau			X			
Mises hors tension simultanées de nombreuses lignes THT sur une zone étendue	Importantes, coupures probables	Tempête Klaus de 2009			X			
Arrêt d'un volume de production supérieur à 3 000 MW sur un unique site	Importantes, coupures éventuelles	Perte totale d'un site de production			X			
Mise hors tension d'un nombre très important de postes THT	Majeures	Tempête Martin de 1999				X		
Défaillances et écarts de performance multiples conduisant à un effondrement du réseau d'une région	Majeures	Incident Bretagne du 12 janvier 1987					X	
Défaillances et écarts de performance multiples conduisant à un effondrement du réseau français	Majeures	Black out français de décembre 1978						X